

שלום רב,

**הנדון: תשובות והבהרות למכרז פומבי מס' 12/18
לביצוע עבודות לשיקום הטריבונוה באצטדיון העירוני בלוד**

להלן הבהרות למכרז שבנדון והתייחסות העירייה לשאלות שהתקבלו:

מס"ד	שאלה / הערה / בקשה	התייחסות העירייה
1.	אבקש לדעת בתנאי תשלום לפי אבני הדרך המצוינים – בשוטף כמה מבצעים התשלומים?	השאלה איננה ברורה. יחד עם זאת יובהר כי תנאי התשלום הינם לפי חוק מוסר התשלומים לקבלנים תשע"ז – 2017.
2.	עפ"י דרישתכם לערבות הבדק – הנכם דורשים ערבות בנקאית לתקופה של- 10 שנים. דבר זה אינו מקובל כלל. ערבות הבדק ניתנת לתקופה של – שנה מיום מסירת העבודות למזמין . המזמין רשאי לבקש תעודת אחריות לעבודות מסוימות המוצדקות בענף הבניה לתקופה של 10 שנים.	מובהר בזאת כי ערבות הבדק תהיה לשנה ותינתן לעירייה תעודת אחריות מטעם הקבלן למשך 9 השנים הבאות, על כלל העבודות נשוא המכרז.
3.	1. סעיף 05.1.1 סעיף זה מתייחס לכל המקום או רק להיכן שמתקיימים לוח"דים חדשים? 2. סעיף 01.1.2 סעיף זה מתייחס לכל המקום או רק להיכן שמתקיימים לוח"דים חדשים? 3. סעיף 05.2.6 האם על כל הטריבונוות או רק במקום הלוח"דים החדשים? 4. סעיפים 05.3.2 / 05.3.1 / 05.3.3 / 05.3.4 האם מתייחסים לכל המקומות או רק למקומות בהם מחליפים לוח"דים? 5. סעיפים 02.0002 / 02.0003 האם יש פרט או סקיצה?	1. ניקוי האיטום נדרש בכל שטח הטריבונוות גם במימד האופקי וגם במימד האנכי. 2. אישור התמיכות נדרש בכל מקום בו מוצבות תמיכות. תמיכות אלה יכולים להיות גם במקומות הלוח"דים שיוחלפו וגם במקומות בו נדרש שיקום בטונים בקורות (בעיקר במקומות הגבוהים מ 3 מ') 3. חידוש האיטום נדרש בכל שטח הטריבונוות ולכן גם פרוק הכיסאות נדרש בכל שטח הטריבונוות. כל עבודות האיטום יבוצעו ע"פ הנחיות המפרט על כל סעיפו 4. ראה תשובה 3. למעט סעיף 5.5.3 שם הכוונה היא לסדקים שעליהם יצביע היועץ כעלולים להחדיר רטיבות ולא לסדקים נימיים. 5. סעיפים במפרט האיטום 2.3 ו 2.4 מתייחסים לכל הטריבונוות. סעיף 2.2 מתייחס למשיקים האנכיים בלבד בכל הטריבונוות מצורפים למסמך זה פרטי איטום.
4.	לא קיימים לוח"דים ברוחב 90 ס"מ אלא רק רוחב 120, ניתן לחתוך את הלוח"דים לרוחב 90, אך ע"פ שיחה עם היצרן, הדבר עלול לגרום לעקמומיות בלוח"ד והוא לא יהיה ישר.	באחריות הקבלן לקבל מיצרן הלוח"דים מוצר תקין ישר והעומד בכל תקני הבניה גם אם מדובר בהזמנה מיוחדת. מומלץ לבדוק אצל יותר מיצרן אחד.

עמוד 1 מתוך 2

חתימת המציע:

מס"ד	שאלה / הערה / בקשה	התייחסות העירייה
5.	האם ניתן להחליף את הלוח"דים השבורים בשתי לוח"דים בעובי 20 ס"מ כ"א.	בשום פנים ואופן לא.
6.	האם מחלפים גם כיסאות במסגרת הפרויקט?	לא מחלפים כיסאות. נדרש פרוק זהיר של כל הכיסאות הקיימים והתקנתם מחדש עם חומר איטום ע"פ מפרט.

-
- מסמך זה יהיה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וייחשב כחלק מתנאיו.
 - על המציעים לחתום בשולי מסמך הבהרות זה ולצרפו להצעתם, במסגרת כל מסמכי ההצעה.
 - אין באי התייחסות לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי להוות פרשנות או לשנות בדרך כלשהי את תנאי המכרז.

בברכה,

עיריית לוד